

Alarmart: Vollalarm/Zugalarm
Alarmstichwort: Brand/BMA Sägewerk Schneider

Alarmzeit: 17:02 Uhr

Einsatzende: 17:35 Uhr

Durch das Hochfahren einer Heizung löste ein Brandmelder durch die heiße Abluft aus. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen und die Leitstelle darüber informiert. Mit alarmiert war die Feuerwehr aus Oberessendorf, welche den Einsatz abbrach.

Bericht: TS